

Số: 10/BC-UBND

Kim Phượng, ngày 02 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình**

**Kính gửi: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hóa.**

Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

**1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:** Nhà vệ sinh, nhà để xe UBND xã Kim Phượng

**2. Địa điểm xây dựng:** Xã Kim Phượng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

**3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**

- Ông: Trương Anh Tú

Chức vụ: Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0915640776

**4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình):**

**\* Xây mới 01 nhà vệ sinh:**

- Xây dựng nhà vệ sinh mới kích thước chiều dài 5,4 m, chiều rộng 3,6 m, chiều cao 4,8 m.

- Móng thiết kế xây gạch chỉ đặc VXM mác 75 phía trên đồ giằng BTCT mác 200. Xây tường 220 cm bao quanh nhà, tường ngăn nhà vệ sinh xây tường 110 cm bằng gạch chỉ đặc VXM mác 75.

- Nền nhà lát gạch chống trơn kích thước 300x300 với diện tích  $S = 15,55 \text{ m}^2$ , tường ốp gạch men trắng kích thước 300x600 cao 1,8 m từ cốt nền. Thiết kế vách ngăn khu vệ sinh kích thước (0,6x1,2) m.

- Cửa sổ, cửa đi thiết kế bằng cửa nhôm, kính trắng mờ 5 mm kích thước (0,75x2,2) m và (0,65x2,0) m.

- Mái lợp tôn liên doanh dày 0,4 mm, hệ thống vì kèo, xà gồ bằng thép hộp kích thước (40x80x1.8; 30x60x1.4).

- Toàn bộ nhà lãn sơn không bả 1 nước lót 2 nước phủ. Thiết kế hệ thống điện đồng bộ cho nhà vệ sinh gồm thiết bị điện, dây dẫn điện, bóng đèn,...

Thiết kế hệ thống cấp nước, thiết bị vệ sinh đầy đủ.

**\* Cải tạo nhà để xe:**

- Thiết kế nhà để xe kích thước rộng 9,5 m, dài 8,4 m. Nền đổ BTXM đá 2x4 mác 200 dày 12 cm với diện tích  $S = 31,9 \text{ m}^2$ . Móng cột kích thước (DxRxH: 0,4x0,4x0,4) m đổ BTXM đá 2x4 mác 200. Cột bằng thép tròn mạ kẽm D90x2. Hệ thống xà gồ, vì kèo bằng thép hộp kích thước (40x80x1.8; 30x60x1.4). Mái lợp tôn liên doanh dày 0.4 mm.

- Mương thoát nước: Pha dỡ mương cũ, xây dựng mương mới B18 với chiều dài  $L = 6,0 \text{ m}$ , kích thước (RxH: 0,4x0,35) m. Đáy mương đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 10 cm. Thành mương xây 110 bằng gạch chỉ đặc VXM mác 75, trát láng VXM mác 75 dày 2 cm. Toàn bộ rãnh mương thiết kế tấm đan chịu lực nắp rãnh bằng BTCT đá 1x2 mác 200 dày 10 cm với kích thước (DxR: 0,5x0,4) m.

**5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).**

- Khảo sát xây dựng: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng AACC
- Thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng AACC
- Tư vấn giám sát: Công ty TNHH kinh doanh và xây dựng Thanh Lâm
- Thi công xây dựng: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Thái

**6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:**

- Ngày khởi công: 25/10/2023
- Ngày hoàn thành: 07/12/2023

**7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.**

- Đảm bảo theo HSTK và hợp đồng kinh tế đã được ký kết.

**8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.**

- Đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế.

**9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.**

- Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.
- Khối lượng thi công đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.
- Công trình đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.
- Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.

**10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.**

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy

định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hóa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VP

**Trương Anh Tú**